

## ПРОТОКОЛ

### об административном правонарушении

г. Екатеринбург

от 17.01.2013 г.

Мною специалист-эксперт Серебренникова Елена Александровна

наименование должности, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол, адрес, телефон и т.д.

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском районе и Железнодорожном районе города Екатеринбург

при обследовании объекта (ов)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей "Детская хоровая школа № 2" (620141, г. Екатеринбург, Теплоходный проезд, 6)

наименование объекта, подчинение, адрес

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей "Детская хоровая школа № 2", 620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, Теплоходный проезд, 6

В ходе проведения плановой проверки с 30.11.2012г. по 27.12.2012г. по распоряжению 01-01-01-03-20/ 23460 от 15.11.2012г. обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, а именно:

1. Администрация не осуществляет производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а именно: не проведены лабораторные исследования и испытания согласно программе производственного контроля за факторами среды обитания (физические, химические, биологические) в 2011 г, 2012г.в части производственного лабораторного контроля за качеством воды разводящей сети, воздушной средой на содержание гидроксibenзола, формальдегида и ртути, за уровнями электростатического и электромагнитного полей, концентрации аэроионов, микроклиматом и искусственной освещенностью.

место, время и существо правонарушения

2. Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний в программе определены без учета санитарно - эпидемиологической характеристики факторов образовательного процесса, степени их влияния на здоровье и среду обитания обучающихся. Юридическим лицом в 2011-2012 гг. не осуществлялись лабораторные исследования и испытания с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке, что фактически подтверждено экспертным заключением № 02-20-12/1501 от 19.12.2012г. выполненного филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орджоникидзевском районе и Железнодорожном районе г.Екатеринбурга".

3. Искусственная освещенность в концертном зале не соответствует санитарным требованиям и составляет 145-160 лк. при норме не менее 300 лк, что фактически подтверждено протоколом лабораторных испытаний № 3663 от 11.12.2012г., выполненных филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орджоникидзевском районе и Железнодорожном районе г.Екатеринбурга".

4. При организации групп развития для детей с 3-6 лет в хоровой школе не созданы условия для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, правил личной гигиены детьми, а именно: туалетное помещение для девочек не оборудовано детским унитазом.

5. При организации групп развития для детей с 3-6 лет в хоровой школе не созданы условия для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, правил личной гигиены детьми, а именно: туалетные помещения для мальчиков и девочек не оборудованы умывальной раковиной, установленной на высоте 0,5 м от пола до борта для детей среднего и старшего дошкольного возраста.

6. Расписание занятий для детей с 3 - лет составлено с нарушениями санитарных требований, а именно: согласно представленному расписанию на 2012-2013 учебный год продолжительность занятий для детей группы "Колокольчики" 3-4 года жизни составляет 20 минут, что не соответствует санитарным требованиям так как продолжительность занятий должна составлять для детей 4-го года жизни - не более 15 минут; для детей 5-6 лет продолжительность занятий для детей группы "Маргаритки" 5-6 лет составляет 25 минут, что не соответствует санитарным требованиям так как продолжительность занятий для детей 5-го года жизни должна составлять не более 20 минут.

7. Классные доски, не обладающие собственным свечением, не оборудованы местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок в кабинетах № 10,11.

8. Не оборудован 1 унитаз в туалете мальчиков дверью, отсутствуют держатели для туалетной бумаги и бумажных полотенец, у унитазов педальные ведра.

9. Поверхности стен не гладкие, не позволяющие проводить их влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке, а именно: в учебных кабинетах № 9,7,6,5,4,3 стены покрыты обоями, имеющие шершавую поверхность и окрашены водоэмульсионной краской, частично стены загрязнены в коридоре и учебных кабинетах, в фойе стены не ровные покрыты декоративной штукатуркой, в кабинете № 10 и 11 перегородки выполнены из плит ДСП, не имеющие документов о качестве и

безопасности материалов, покрытие стен краска в сколах, в каб. № 12 сколы краски на стенах, потолок - побелка загрязнена (серого цвета). Поверхность пола в каб. № 10 и № 12 не ровная и гладкая, а именно: разошелся шов линолеума.

10. Для проведения групповых музыкально-теоретических занятий (кабинеты сольфеджио, муз.лит-ры) оборудованы кабинеты № 11 и 10, площадь которых составляет менее 36 кв.м., а именно площадь кабинета № 11 - 22,7 и № 10 - 22,7 кв.м.

11. В учебных кабинетах имеются составные стекла

12. Окна и оконные проемы снаружи и изнутри не подвергаются мытью не менее 3-х раз в год (весной, летом, осенью), а именно: в части учебных классов 2,3,4,5,6,7,8,9 между оконными рамами скопление пыли, оконные рамы частично без покрытия - краски, с признаками гнили, часть оконных рам не открываются, с составными стеклами.

13. В учреждении не предусмотрены отдельные помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления моющих и дезинфицирующих средств, а именно: хранение уборочного инвентаря осуществляется в женском туалете.

14. Руководитель учреждения дополнительного образования не организовал и не обеспечил: своевременное прохождение предварительных при поступлении и периодических медицинских обследований всеми работниками в установленном порядке.

- организацию производственного и лабораторного контроля;

- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством, санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

15. Выполнение национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям: против дифтерии нет данных о вакцинации у 2 сотрудников (Алешин В.Б., Запорожец Н.Н.); против клещевого энцефалита нет данных о привитости у 7 сотрудников (Гимаева Т.В., Лысаковский Г.В., Халимова А.С., Сидоров Е.А., Долниковская С.П., Алешин В.Б., Запорожец Н.Н.), у 4 человек не закончена вакцинация (Прокошин К.А., Горбунова С.И., Алексеева С.В., Червяков С.П.).

что является нарушением:

статья закона, санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы

Статья 11, ст. 32 п. 1, ст. 28 п. 1 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. п.п. 1.5, 2.3.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. п.3.3.1.

СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях п.п. 6.18.3., 6.21., 12.11.

СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). п.п. 3.6., 3.9., 3.10., 5.4.1, 6.5., 6.9., 9.1., 9.7., 11.1.

СП 3.1/3.2.1379-03 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней п.18.3

**и влечет административную ответственность по ч.1 ст.6.7 КОАП РФ**

Установлено, что у юридического лица имелась возможность для соблюдения санитарных правил и норм, но им не были предприняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Обстоятельств, препятствующих соблюдению указанным лицом соответствующих санитарных правил, в ходе проверки не выявлено.

сведения о юридическом лице:

наименование Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей "Детская хоровая школа № 2"

ОКПО 57668166

ИНН 6659071580

ОГРН 1026602970240

р/счет

адрес предприятия

(учреждения, организации) 620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, Теплоходный проезд, 6

Представитель юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, владеет русским языком, на котором ведется производство по делу

подпись представителя юридического лица

Ф.И.О. свидетелей (потерпевших) и их должность, место жительства:

Объяснение представителя юридического лица:

Заявление приняты к сведению, материалы по делу рассмотрены

14.01.2013

Представителю юридического лица Репина Лариса Васильевна

фамилия, имя, отчество

рзьяснены его права, предусмотренные статьей 25.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях.

**Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении**

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

**Статья 51 Конституции РФ.** Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

подпись представителя юридического лица \_\_\_\_\_ 17.01.2013 г.

подпись лица, составившего протокол \_\_\_\_\_ 17.01.2013 г.

копия протокола вручена (подпись лица, получившего копию протокола) \_\_\_\_\_ 17.01.2013 г.