

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Свердловской области

г. Екатеринбург ул. Карла Либкнехта, 8а

ОНД Железнодорожного района МО «город Екатеринбург»

620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 38

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России,
номер телефона, электронный адрес)

г. Екатеринбург

« 26 » Июля 20 12 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №

14.00 час

(время составления акта)

Государственным инспектором Железнодорожного района г. Екатеринбурга по
пожарному надзору Рыжковой Еленой Николаевной

(фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего обследование)

В период с 11 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. «25» июля 2012 г. с 13 ч. 00 мин. по 14 ч. 00
мин. «26» июля 2012 г. проведено обследование документов, объекта заявителя МБОУК
ДОД «Детская хоровая школа № 2»

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, проезд Теплоходный, 6

при обследовании совместно с директором Репиной Л.В.

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя,
работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Встроенные и пристроенные помещения к зданию МОУ СОШ № 147, имеющие
отдельный вход. Площадь 838 кв.метра. 2-й степени огнестойкости. Фундамент –
железобетонные блоки, стены – кирпич, кровля мягкая. Встроенные помещения занимают
3 пролета по 6 м первого этажа школы. Пристроенные помещения овальной формы в
плане, примыкают к северному крылу школы и имеют размеры 12х25,6 м. Год постройки
– 1978, пристрой-1993г. В здании предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация
и система оповещения людей при пожаре.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики
инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и
огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая
характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено: нарушений обязательных требований пожарной
безопасности не выявлено

С Актом обследования ознакомлен (а):

директор Репина Л.В.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы
индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 27 » июля 20 12 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а):

Репина Л.В.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального
предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

Объект соответствует требованиям пожарной безопасности.

